

RAP-ING d.o.o.
Dunajska c. 51
1000 Ljubljana

Datum: 23. 8. 2017

ZADEVA: DOPOLNITEV POROČILA

o preiskavah in statični presoji fasadne obloge objekta Celovška 287 v Ljubljani

Spoštovani

Glede na izraženo željo po optimizaciji stroškov utrditve obstoječe fasadne obloge objekta na Celovški 287 v Ljubljani smo ponovno preverili statične izračune podane v našem poročilu (Poročilo o preiskavah in statični presoji fasadne obloge objekta Celovška 287 v Ljubljani, GI ZRMK d.o.o., DN 2006108, junij 2017). Izkaže se, da se količina potrebnih sider lahko nekoliko zmanjša, in sicer se namesto predvidenih 2 sider/m² lahko vgradi 1.5 sider/m² (to pomeni maksimalno razdaljo med sidri 80 cm namesto predvidenih 70 cm). S tem se količina sicer zmanjša za ca. 25 %.

Lep pozdrav,

Anton Štampfl, univ. dipl. inž. grad.

