


OKNO 1 - O1

OZNAKA OKNA: O1
VRSTA OKNA: enokrilno okno
KOLIČINA OKEN: 2 kos

HEMA:



SPLOŠNO:

- BARVA: zunaj bela, znotraj bela (oz. v skladu z željami naročnika)
- OKENSKI PROFILI: PVC 6 komorni profili z jeklenim kvadratnim ojačitvenim profilom, vgradna debelina 82 mm
- ZASTEKLITEV: troslojna zasteklitev, polnjena s plinom, toplotna prehodnost zasteklitve $U=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- TESNENJE: trojno tesnjenje v črni ali sivi barvi iz EPDM tesnila
- TOPLOTNA PREHODNOST: skupna toplotna prehodnost okna $U= 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$
- OKOVJE: varnostno okovje, fiksno, horizontalno in vertikalno odpiranje
- KLJUKA: tipska ALU kljuka, bele barve
- LETVICE: notranje in zunanje PVC zaključne letvice
- ZUNANJA POLICA: iz naravnega kamna, npr. ROSSA BETA, debeline 3 cm, z izvedenim odkapnim robom in robnimi kamnitimi zaključki na zgornjih stranicah okenskih polic
- NOTRANJA POLICA: PVC, v beli barvi, s stranskimi pokrivnimi PVC zaključki

V skladu s shemami stavbnega pohištva je potrebno izvesti tudi zgornje razširitvene profile, kot predpriprava za montažo zunanjih okenskih senčil in spodnje podpolične profile, kot predpriprava za montažo zunanjih in notranjih okenskih polic. Montaža senčil se izvede po izvedbi toplotne izolacije zunanjih špalet stavbnega pohištva, zaradi zožanja svetle širine odprtine stavbnega pohištva, kar je potrebno upoštevati pri dimenzijah zunanjih senčil.

Dimenzije navedene v shemam so zaokrožene dimenzije obstoječega stavbnega pohištva. Izvajalec del mora pred izvedbo posneti točne dimenzije novega stavbnega pohištva.

Enego, celovite energetske rešitve d.o.o.			
Šalek 91 3320 Velenje			
objekt:	VEČSTANOVANJSKI OBJEKT Tržaška cesta 28, Vrhnika	načrt:	HEMA STAVBNEGA POHIŠTVA OKNO 1 - O1
investitor:	Etažni lastniki Tržaška cesta 28, Vrhnika		
naročnik:	v imenu in za račun etažnih lastnikov GOSPODAR d.o.o. Tržaška cesta 42 1000 Ljubljana	št. projekta:	066-18
		št. načrta:	001
		datum:	marec 2019
izdelal:	Kulanič Damir, dipl. inž. grad.	merilo:	1:25