



LEGENDA:

predtok ogrevanje	—
povratak ogrevanje	—
regulacija	—
hladna sanitarna voda	—
topla sanitarna voda	—
plin	—
cirkulacija	—
kondenzat	—

E1	Obstoječa obtočna črpalka WILLO Yonos MAXIO 40/0,5-4
E2	Obtočna črpalka Wilo Yonos Maxo-Z /0,5-7 FND
E3	Sanitarna cirkulacijska črpalka WILLO Yonos Rio-Z / 0,5-8 80
EL	Elektrni grelec za topli sanitarno vodo 7,5 kW
EKS	Ekspanzijska posoda TSV Hellex DT200
OP	Dozirna naprava PRODOS
AKUM	Akumulator TSV BOSCH APx 800 L
TI	Loženi topolotni izmenjalec UNEX

Investitor:	Etazni lastniki Cesta Gradenj 1
Objekt / kraj:	Cesta Gradenj 1, 1360 Vrhnika
Vrsta projektnih dokumentacije:	PZI (projekt za izvedbo)
Vodja projekiranja:	
Odgovorna oseba projektanta načrta:	Miha Dimnik, univ. dipl. inž., S-1724
Projektant načrta:	Kovintrade d.d. Celje, Mariborska 7, 3000 Celje
Naziv načrta:	Načrt strojnih inštalacij in opreme
Ime risbe:	Shema TSV
Datum:	April 2026
Št. projekta:	26-3
Št. načrta:	3-26
Št. risbe:	1
Merilo:	

